

Ausschreibungstext CO Gaswarnanlage Tiefgarage (bis 40 Parkplätze oder 1000m²)

Bei 41 bis 60 Parkplätze oder 1500m² einen zusätzlichen Messwertgeber und eine zusätzliche Deckenwarnleuchte.
Bei 61 bis 80 Parkplätze oder 2000m² zwei zusätzliche Messwertgeber und zwei zusätzliche Deckenwarnleuchten.
Bei mehr als 80 Parkplätzen bitte um Anfrage.

Gaswarnanlage für Tiefgarage gemäss der SWKI-Richtlinie 96-1 Lüftungsanlagen für Fahrzeug-Einstellhallen.

Pos	Artikel	Menge	Preis/Stk	Total
1	Gaswarnzentrale MX15 Für bis zu 5 CO Messwertgeber LCD und LED Anzeige Wandhalterung oder DIN-Schienenbefestigung 2 programmierbare Alarmfunktionen 3 eingebaute Relais ATEX 94/9/EG Zulassung	1		
2	Notstromversorgung CL 24V 1A C24 SB Ladestation 24V (ohne Akku) Stromaufnahme 230V 1A Mass L233mm x H126mm x T248mm	1		
3	Akkumulator Genesis NP7 Kapazität 7 Ah, 12 Volt	2		
4	Messwertgeber OLCT10 CO – Parking Messbereich 0-300 ppm	2		
5	Deckenwarnleuchten zweiseitig mit Blinkautomatik und Schrift “RAUM VERLASSEN-ABGASE ZU HOCH-MOTOR ABSTELLEN“ Horn schaltet nach 2 Minuten ab	2		
6	Inbetriebsetzung Gaswarnzentrale und Messwertgeber Anfahrt, Arbeit, Kontrolle, Kalibrierung und Ausbildung zur Handhabung.	1		

Kabel und Montage bauseits durch den Elektroinstallateur.

- Montage der Messwertgeber laut Angaben von Gas Alarm Systems
- Verkabelung zu den Messwertgebern 2 x 1.5mm abgeschirmt
- Verkabelung zu den Deckenwarnleuchten 2 x 1.5mm